

Zertifikat Certificate



Zertifikat Nr. / Certificate No.
R 9937121

Blatt / Page
02

Ihr Zeichen / Client Reference
Y.J. Hwang

Unser Zeichen / Our Reference
00042-JHO/yy- E9968158E01

Ausstellungsdatum / Date of Issue
11.08.99 (day/month/yr)

Genehmigungsinhaber / License Holder
Daeryuk Co., Ltd.
530 Sankye Ri, Phogok Myeon
Yongin Shi
Gyeonggi Do 449-810
R.O.K.

Fertigungsstätte / Manufacturing Plant
Daeryuk Co., Ltd.
530 Sankye Ri, Phogok Myeon
Yongin Shi
Gyeonggi Do 449-810
R.O.K.

Prüfzeichen / Test Mark

Geprüft nach / Tested acc. to

EN 60934:1994+A1+A2+A11



Zertifiziertes Produkt (Geräteidentifikation)
Certified Product (Product Identification)

Lizenzentgelte - Einheit
License Fee - Unit

GERÄTESCHUTZSCHALTER (Circuit Breaker for Equipment)

Continuation

Short-circuit capacity (Icn) : 6*In
Rated conditional short-circuit current : 1000 A
Performance category : PC1
Overvoltage category : II
Electrical life cycle : 10000/20 a

ANLAGE (Appendix): 1

Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsanweisung zugrunde.
Das Produkt entspricht den o.g. Anforderungen, die Herstellung wird überwacht.
This certificate is based on our Testing and Certification Regulation. The product fulfills above mentioned requirements, the production is subject to surveillance.

TÜV Rheinland Product Safety GmbH, Am Grauen Stein, D-51105 Köln

Zertifizierungsstelle

Dr. R. Frankenberger

